水質検査報告書

報告書No. P24-11042-1
発行日 2024年11月18日

計量証明事業登録(濃度)　岡山県第6-36号
建築物飲料水水質検査業登録　岡山県7水第11号
東西化学産業株式会社
岡山分析センター
〒708-1312岡山県勝田郡奈義町柿502-9
TEL 0868-36-8123 FAX 0868-36-9121
本社〒540-6118大阪市中央区城見2-1-61ツイン21MIDタワー18F
TEL 06-6947-5511 FAX 06-6947-5510
環境計量士　吉野 純一
(登録番号:濃度第10003号)

宮山台幼稚園　御中

2024年11月14日受付の試料について、
検査結果を下記の通り報告いたします。

試料名	プール水		
採取場所	プール		
採取日	2024/11/12		
採取時間	11:30		
採取者	東西化学産業㈱ 徳田		
採取時水温(℃)	32.0		

	検査項目	単位	検査結果			基準値	検査方法
1	pH値(25℃)	-	7.5			5.8～8.6	別表第31号
2	濁度	度	1未満			2以下/0.5以下	別表第41号
3	色度	度	1未満			-	別表第36号
4	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	3.8			12以下	上水試験法Ⅱ-3 17.2
5	大腸菌	-	不検出			不検出	別表第2号
6	一般細菌	CFU/mL	0			200以下	別表第1号
7	遊離残留塩素	mg/L	0.44			0.4以上	JIS K 0101 28.2
8	総残留塩素	mg/L	0.78			-	JIS K 0101 28.2
9	以下余白						
10							

備考
試料受付方法:送付
学校プール基準値:平成21年文部科学省告示第60号
遊泳用プール基準値:健発第0528003号
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
濁度基準値欄説明:左･･･プール　右･･･循環ろ過装置出口
遊離残留塩素、総残留塩素は現場測定です。