

# 水質検査報告書

報告書No. P25-07065-1  
発行日 2025年7月18日



計量証明事業登録(濃度) 岡山県第6-36号  
建築物飲料水の水質検査登録(岡山県) 岡7水第11号

東西化学産業株式会社  
岡山分析センター

〒708-1312岡山県勝田郡芸西町柿502-9  
TEL 0868-366123 FAX 0868-36-9121

本社〒540-6118大阪市中央区城見2-1-617イン21MD97-18F  
TEL 06-6947-5511 FAX 06-6947-5510

宮山台幼稚園

御中

2025年7月16日受付の試料について、  
検査結果を下記の通り報告いたします。

環境計量士 吉野 純

(登録番号:濃度第10003号)



試料名		プール水				
採取場所		プール				
採取日		2025/7/14				
採取時間		11:45				
採取者		東西化学産業(株) 徳田				
採取時水温(°C)		32.0				
検査項目	単位	検査結果			基準値	検査方法
1	pH値(25°C)	-	7.7		5.8~8.6	別表第31
2	濁度	度	1未満		2以下/0.5以下	別表第41
3	色度	度	1未満		-	別表第36
4	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	3.1		12以下	上水試験法Ⅱ-3 17.2
5	大腸菌	-	不検出		不検出	別表第2
6	一般細菌	CFU/mL	0		200以下	別表第1
7	遊離残留塩素	mg/L	0.36		0.4以上	JIS K 0102-1 23.3
8	総残留塩素	mg/L	0.51		-	JIS K 0102-1 23.3
9	以下余白					
10						
試料受付方法:送付 学校プール基準値:平成21年文部科学省告示第60号 遊泳用プール基準値:健発第0528003号 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 濁度基準値欄説明:左…プール 右…循環ろ過装置出口 遊離残留塩素、総残留塩素は現場測定です。						