

水質検査報告書

報告書No. P25-11026-1

発行日 2025年11月13日



計量証明事業登録(濃度) 岡山県第6-36号
建築物飲料水水質検査業者登録 岡山県7水第11号

東西化学産業株式会社
岡山分析センター

〒708-1312岡山県瀬戸郡栗原町柿502-9

TEL 0868-36-8123 FAX 0868-36-9121

本社〒540-6118大阪府中央区城見2-1-61ツイン21MIDタワー18F

TEL 06-6947-5511 FAX 06-6947-5510

宮山台幼稚園

御中

2025年11月10日受付の試料について、
検査結果を下記の通り報告いたします。

環境計量士 吉野 純

(登録番号:濃度第10003号)

試料名	プール水					
採取場所	プール					
採取日	2025/11/7					
採取時間	11:30					
採取者	東西化学産業(株) 清水					
採取時水温(°C)	26.0					
検査項目	単位	検査結果			基準値	検査方法
1 pH値(25°C)	-	7.7			5.8~8.6	別表第31
2 濁度	度	1未満			2以下/0.5以下	別表第41
3 色度	度	1未満			-	別表第36
4 過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2.8			12以下	上水試験法Ⅱ-3 17.2
5 大腸菌	-	不検出			不検出	別表第2
6 一般細菌	CFU/mL	0			200以下	別表第1
7 遊離残留塩素	mg/L	0.82			0.4以上	JIS K 0102-1 23.3
8 総残留塩素	mg/L	0.91			-	JIS K 0102-1 23.3
9 以下余白						
10						
備考	試料受付方法:送付 学校プール基準値:平成21年文部科学省告示第60号 遊泳用プール基準値:健発第0528003号 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 濁度基準値欄説明:左...プール 右...循環ろ過装置出口 遊離残留塩素、総残留塩素は現場測定です。					