

水質検査報告書

発行日 2025年8月27日



計量証明事業登録(濃度) 岡山県第6-36号
建築物飲料水水質検査業登録 岡山県第7水第11号

東西化学産業株式会社
岡山分社センター

〒708-1312岡山県勝田郡奈義町柿502-9

TEL 0868-36-8123 FAX 0868-36-9121

本社〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61ツイン21MIDタワー18F
TEL 06-6947-5511 FAX 06-6947-5510

環境計量士 吉野 純一

(登録番号:濃度第10003号)

宮山台幼稚園

御中

2025年8月25日受付の試料について、
検査結果を下記の通り報告いたします。

試 料 名			プール水					
採 取 場 所			プール					
採 取 日			2025/8/19					
採 取 時 間			11:45					
採 取 者			東西化学産業(株) 徳田					
採取時水温(℃)			30.5					
検査項目			単位	検 査 結 果			基準値	検査方法
1	pH値(25℃)		-	7.7			5.8～8.6	別表第31
2	濁度		度	1未満			2以下/0.5以下	別表第41
3	色度		度	1未満			—	別表第36
4	過マンガン酸カリウム消費量		mg/L	3.1			12以下	上水試験法Ⅱ-3 17.2
5	大腸菌		-	不検出			不検出	別表第2
6	一般細菌		CFU/mL	0			200以下	別表第1
7	遊離残留塩素		mg/L	0.85			0.4以上	JIS K 0102-1 23.3
8	総残留塩素		mg/L	0.92			-	JIS K 0102-1 23.3
9	以下余白							
10								
備考	試料受付方法:送付							
	学校プール基準値:平成21年文部科学省告示第60号							
備考	遊泳用プール基準値:健発第0528003号							
	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号							
	濁度基準値欄説明:左…プール 右…循環ろ過装置出口							
備考	遊離残留塩素、総残留塩素は現場測定です。							