# 水質検査報告書

報告書No. P25-12049-1
発行日 2025年12月17日

計量証明事業登録(濃度)　岡山県第6-36号
建築物飲料水水質検査業登録 岡山県7水第11号
東西化学産業株式会社
岡山分析センター
〒708-1312岡山県勝田郡奏義町柿502-9
TEL 0868-36-3123 FAX 0868-36-9121
本社〒540-6118大阪市中央区城見2-1-61ツイン21MIDタワー18F
TEL 06-6947-5511 FAX 06-6947-5510
環境計量士　吉野 純一
(登録番号:濃度第10003号)

宮山台幼稚園　御中

2025年12月15日受付の試料について、
検査結果を下記の通り報告いたします。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試料名 | プール水 | | |
| 採取場所 | プール | | |
| 採取日 | 2025/12/11 | | |
| 採取時間 | 11:45 | | |
| 採取者 | 東西化学産業㈱<br>清水 | | |
| 採取時水温(℃) | 31.5 | | |

| | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | | 基準値 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pH値(25℃) | - | 7.7 | | | 5.8～8.6 | 別表第31 |
| 2 | 濁度 | 度 | 1未満 | | | 2以下/0.5以下 | 別表第41 |
| 3 | 色度 | 度 | 1未満 | | | ― | 別表第36 |
| 4 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 | mg/L | 3.8 | | | 12以下 | 上水試験法Ⅱ-3 17.2 |
| 5 | 大腸菌 | - | 不検出 | | | 不検出 | 別表第2 |
| 6 | 一般細菌 | CFU/mL | 0 | | | 200以下 | 別表第1 |
| 7 | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.68 | | | 0.4以上 | JIS K 0102-1 23.3 |
| 8 | 総残留塩素 | mg/L | 0.99 | | | - | JIS K 0102-1 23.3 |
| 9 | 以下余白 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

備考
試料受付方法:送付
学校プール基準値:平成21年文部科学省告示第60号
遊泳用プール基準値:健発第0528003号
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
濁度基準値欄説明:左・・・プール　右・・・循環ろ過装置出口
遊離残留塩素、総残留塩素は現場測定です。